

## Město Zásmuky

PhDr. Marta Vaňková, MBA

e-mail: [podatelna@zasmuky.cz](mailto:podatelna@zasmuky.cz)

Komenského nám. 133  
281 44 Zásmuky

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Akce:</b>            | <b>Doubravčany – zajištění opěrné zdi</b>                    |
| <b>Lokalita:</b>        | katastrální území Doubravčany                                |
| <b>Zakázkové číslo:</b> | 065 03 - 19                                                  |
| <b>Věc:</b>             | <b>Stanovisko projektanta k rozsahu prováděné opěrné zdi</b> |

---

Vážená paní starostko,

na základě kontroly provádění stavby na místě samém dne 11.10.2022 bylo zjištěno, že další část zajišťovaného svahu, resp. místní komunikace, v horní (východní) části pozemku vykazuje výrazně zhoršenou stabilitu svahu oproti lednu 2020, kdy byla zpracována projektová dokumentace, a proto důrazně doporučujeme tuto část zahrnout do realizovaného projektu „Doubravčany – zajištění opěrné zdi“.

Délka objektu opěrné zdi navržená v dokumentaci je 58,46 m, nově navržená délka (skutečnost) je cca 77,00 m.

S pozdravem

Za SATER – PROJEKT s.r.o.

.....  
Ing. Zdeněk Dobiáš  
jednatel

V Kolíně dne 21.10.2022

Příloha:

- situace stavby

