

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Město Zásmyky
Komenského náměstí 133
281 44 ZÁSMUKY

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 130304/20-Ha
Spisová zn.: OZPZ 2594/2021

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Štěpánka Holá
Telefon: 321 748 330
E-mail: stepanka.hola@mukolin.cz

IČ: 00235954

Počet listů: 5
Příloh/listů: 0/0

Datum: 22.04.2021

Společné povolení dle § 94p odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 15 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou, ke stavbě „Zásmyky – splašková kanalizace 2. část“ na pozemcích v k.ú. Zásmyky, obec Zásmyky.

ROZHODNUTÍ

Veřejnou vyhláškou

Vzhledem k výsledku provedeného společného řízení uděluje Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad dle § 15 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

povolení – schválení stavebního záměru

Městu Zásmyky, IČ: 0023554, Komenského náměstí 133, Zásmyky

na stavbu „**Zásmyky – splašková kanalizace 2. část**“ na poz. p. č. 874/1, 802/47, 813/1, 819/2, 812/2, 636/24, 636/92, 820, 880/8, 666/33, 659/6, 802/18, 135/4, 128/7, 112/1, 640/3, 636/47, 635/25, 802/10, 802/25, 827 v k.ú. Zásmyky, obec Zásmyky, kraj Středočeský, souřadnice (S-JTSK) Y:701230, X: 1063478 a Y:701193, X: 1063731, podle § 15 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 94p zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to se souhlasem orgánu územního plánování.

Stavba obsahuje: Řady splaškové kanalizace o celkové délce 3692,40 m :

stoka E	PVC 250 - o délce 242,00 m
	PVC 300 - o délce 877,80 m
stoka E1	PVC 250 - o délce 94,00 m
stoka E 2	PVC 250 - o délce 239,70 m
stoka E 2-1	PVC 250 - o délce 37,50 m
stoka E4	PVC 250 - o délce 370,70 m
	PVC 300 - o délce 78,00 m
stoka E6	PVC 250 - o délce 202,80 m
stoka E7	PVC 250 - o délce 102,00 m
	PVC 300 - o délce 248,00 m
stoka E7-1	PVC 300 - o délce 28,00 m
stoka E7-1a	PVC 250 - o délce 160,00 m
stoka E8	PVC 250 - o délce 45,00 m
stoka H	PVC 250 - o délce 288,70 m

stoka K	PVC 250 - o délce 65,20 m
stoka S	PVC 300 - o délce 313,00 m

Dešťová kanalizace PVC 400 o délce 310,60 m
Rekonstrukce vodovodu PE 90x8,3 o délce 358,90 m

Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek:

1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Milan Bukvář, SYRYNX spol. s r.o., Praha, 8/2016 a 12/2020, za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN.

2) Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto:

- **MěÚ Kolín, OŽPZ**, stanovisko č.j. MUKOLIN/OZPZ 12493/21-Tv ze dne 17.02.2021:

Z hlediska nakládání s odpady :

- S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.
- V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je oprávněna k jejich převzetí. V případě stavebních a demoličních odpadů, které původce sám nezpracuje, musí mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s takovým odpadem před jejich vznikem.
- Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.
- Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Využití mimo stavbu se řídí Vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – v tomto případě je třeba doložit rozborů od akreditované laboratoře.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence.
- Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Z hlediska ochrany ovzduší : nemáme námítky za podmínky, že:

- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, deponovaných sypkých materiálů, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, minimalizace spádové výšky při nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K realizaci stavby máme následující připomínky:

Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby **upozorňujeme** na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Prokázané poškození dřevin je postižitelné dle ust. § 87, resp. § 88, zákona o ochraně přírody a krajiny.

Z tohoto důvodu **požadujeme**, aby v projektové dokumentaci bylo uvedeno, že při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Postup dle této normy zahrnuje zejména: ochranu před chemickým znečištěním, ochranu před ohněm, ochranu před zamokřením a zaplavením, ochranu vegetačních ploch, ochranu stromů před mechanickým poškozením, ochranu stromů při uvolňování, ochranu kořenové zóny při navážce zeminy, ochranu kořenového prostoru při odkopávce půdy, při výkopech rýh nebo stavebních jam, při zřizování základů stavebních prvků, při dočasném zatížení, při zakrytí povrchu.

V případě, že výše uvedený požadavek nebude uveden v projektové dokumentaci, musí být podmínka postupu dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích uvedena v rozhodnutí nebo jiném opatření stavebního úřadu.

Orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín bude nejméně v předstihu tří dnů nahlášena osoba odpovědná za provádění výkopových prací, aby mohla být provedena kontrola.

- **HZS Středočeského kraje**, stanovisko ze dne 15.08.2018 Ev.č. KO-909-2/2018/PD:

V průběhu realizace stavby bude v max. možné míře zachován průjezd pro techniku HZS. V opačném případě je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Stavebník zašle kopii rozhodnutí o uzavření komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras, které budou splňovat požadavky př. č. 3 vyhlášky č. 23/200/ Sb, o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění a čl. 12.2 ČSN 730802 PBS nevýrobní objekty, na HZS Střed. Kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín 15 dní předem.

- **Městský úřad Kolín, odbor dopravy**, stanovisko ze dne 19.06.2020 č.j.: OD 51506/20-noj:

Odbor dopravy MěÚ v Kolíně, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací, posoudil vámi předloženou dokumentaci shora uvedené stavby, ke které zaujímá toto stanovisko:

Stavba splaškové kanalizace v Zásmukách se v obvodu působnosti našeho správního úřadu týká zájmů ochrany silnic III/12537, III/33331 a III/33336 a dále pak silnice I. třídy č. I/2 a místních komunikací, které však nejsou předmětem našeho zájmu.

Příčné křížení silnic III. třídy hlavní stokou i kanalizačními přípojkami bude řešeno podvrty se startovacími jámami mimo silniční těleso umístěnými v zelených pásích nebo chodnících min. 100cm od zpevněné hrany vozovky.

V zastavěném území Zásmuk bude kanalizační potrubí umístěno mimo silniční těleso silnic III. třídy v zelených pásích, případně chodnících min. 100 cm od zpevněné hrany vozovky.

V případě nutnosti podélného umístění kanalizace do tělesa silnic III. třídy s ohledem na prostorové možnosti či umístění dalších inženýrských sítí požadujeme, aby po skončení stavby kanalizace byl výkop po vrstvách řádně hutněn, zabetonován a byla provedena celková oprava dotčeného jízdního pruhu (popřípadě celé šířky) vozovky spočívající v odfrézování povrchu vozovky a položení nové ohrubné vrstvy. Resp. povrch vozovky bude uveden do původního stavu dle požadavků vlastníka silnic III. třídy Středočeský kraj - zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org.. Po uložení kanalizace do tělesa silnice III. třídy s dlážděným povrchem bude výkop po vrstvách řádně hutněn, povrch podbetonován a řádně zadlážděn.

Kanalizační šachty (poklopy) by neměly být umístěny ve stopě automobilů, tzn. že pokud bude nutné kanalizační potrubí podélně umístit do vozovky silnice, měla by být kanalizace včetně šachet umístěna cca v polovině jízdního pruhu, aby poklopy nebyly pojížděny silniční dopravou, tj. poškozovány a zmenšilo se riziko hluku při jejich přejetí.

Časově souběžně požadujeme řešit i výstavbu - napojení veškerých nových kanalizačních přípojek, aby po skončení stavby kanalizace nedocházelo k potřebě dalších zásahů do silnic III. třídy (pod nedotčenou polovinou vozovky silnic bude provedeno podvrty).

Zásahy do tělesa silnic III. třídy požadujeme minimalizovat.

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic III. třídy z důvodu provádění stavebních prací (protlaky, atd.) podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží situační pláněk okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace. Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu přechodné úpravy dopravního značení.

Navržená výměna vodovodu v ul. Polákova bude provedena, resp. jeho napojení na stávající vodovod řad, mimo těleso silnice III/33336.

- KHS Středočeského kraje, stanovisko ze dne 22.05.2020 č.j. KHSSC-23197/2020

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorků vody z konce rekonstruovaného řadu. Rozbor bude proveden včetně odběru vzorků akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle požadavku § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 4 odst. 7 vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve znění pozd. předpisů.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), ve znění pozd. předpisů.

3) Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před započatím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných majitelů nebo správců.

4) Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

5) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ÚAPP stř. Čech ze dne 10.02.2021 zn. 676/2021: Doporučujeme:

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací.
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat. Kresebně, fofograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče

6) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení společnosti CETIN a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření č.j.: 855922/20 ze dne 17.12.2022.

7) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. ze dne 22.12.2020 č.j. 7151/20:

Obecné ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 3005
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z dvouvrstvého žebrovaného nebo korugovaného potrubí plné žebro, min. SN 12
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k PD přípojek, uzavření smluvního vztahu se spol. Energie AG Kolín a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem Energie AG Kolín a.s.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově.

Činnosti před zahájením:

- před zahájením zemních prací bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění odvádění odpadních vod
- před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s
- společnosti VODOS s.r.o. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům Energie AG Kolín a.s. na staveniště v průběhu realizace
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovek podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným předstihem zástupce spol. Energie AG Kolín a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 756906 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele.
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele.

- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu volejte zástupce spol. Energie AG Kolín a.s

- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby-název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH

- dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetické zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností Energie AG Kolín a.s.. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situací se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení

- projektovou dokumentaci skutečného provedení (zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...) včetně dodatkové části

Kanalizační stoky a objekty:

- Kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.
- Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společností Energie AG Kolín a.s.

8) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení ČEZ Distribuce a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření ze dne 04.01.2021 zn. 0101436342:

Na vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

Podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice.

Energetické zařízení, zařízení sítí pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si

upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních a trasa zařízení technické infrastruktury je v příloze tohoto dopisu.

V případě existence pozemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka a před počítáním zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840 o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení se sítí technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahláste nám prosím tuto skutečnost na naši bezplatnou linku 800850860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že se zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení je nutné včas spol. ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energ. Zákona.

Zároveň Vás rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. předpisů

9) Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku SÚS Kutná Hora ze dne 15.06.2020 zn.: 3545/20/KSÚS/KHT/NOV :

- potrubí bude uloženo v chrániče v min. hloubce 140 cm pod povrchem silnice
- při uložení do podélných výkopů (doporučujeme podélné uložení provést řízeným protlakem z důvodů finanční náročnosti) a u částečných překopů bude narušení povrchu vozovky provedeno naříznutím, výkopy budou zasypávány hutněným štěrpkem po vrstvách, 10 cm pod niveletu vozovky bude zhotoven prostý, tl. min. 25 cm, povrch bude uzavřen v místě výkopu ACO 11, tl. 2x5cm a v místě přesahu ACO 11, tl. 5 cm
- u podélných výkopů bude provedena homogenizace v poloviční nebo celé šíři vozovky podle míry jejího narušení, u montážních jam bude konečná úprava povrchu vozovky provedena s přesahem min. 40 cm za hranu výkopové rýhy
- spára mezi povrchy bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou,
- podobu stavby ručí investor a dodavatel stavby za čistotu vozovky, případné znečištění bude neprodleně odstraněno
- záruční doba na provedené práce budou 60 měsíců,
- dopravní řešení musí být projednáno a odsouhlaseno s DI Policie ČR a odborem dopravy MěÚ Kolín,
- mezi investorem stavby a KSÚS musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě (smlouva zaevidovaná pod č. S-1860/00066001/2020-KH/No/BS bude schválena Radou Střed. Kraje) na účet KSÚS poukázána jednorázová náhrada ve smluvní výši
- před zahájením a po dokončení stavebních prací vyzve investor zástupce KSÚS SK k protokolárnímu předání pozemků (na konci stavby se skutečným rozsahem zásahů do pozemků ve vlastnictví Střed. Kraje dle geodetického zaměření).

10) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytyčení podzemních vedení GASNet s.r.o. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření zn. 5002354753 ze dne 21.04.2021 V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

-STL Plynovody a přípojky

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1m) budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005 tab. 1 a 2

- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500mm od obrysu PZ
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90st, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60st.
- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005 tab. 1 a 2
- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500mm od obrysu PZ
- Kei křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500mm
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90st, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60st.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zák. č. 89/2012 občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít i QR kod, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

2) stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena ČSN 736005, u Hospodářské komory ČR registrovaných TPG 70201, TPG 702 04 TPG700 03 a zákon 458/2000Sb ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina nebude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový a výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat trvalé přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ na tel. 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblas, Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

12) plynárenské zařízení budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s Hosp. komory ČR registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04.

13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

11) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení všech podzemních vedení.

12) Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

13) Po skončení stavby je investor povinen předložit vodohospodářskému orgánu, který je příslušný k povolení vodohospodářského díla, návrh na vydání kolaudačního souhlasu, při němž budou předány všechny potřebné doklady.

14) Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ.

15) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s plánem kontrolních prohlídek. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.

16) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění staveb nebo montážních prací jako k předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Odborné vedení realizace stavby bude vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: Město Zásmyky, IČ: 0023554, Komenského náměstí 133, Zásmyky

Odůvodnění:

Město Zásmyky, IČ: 0023554, Komenského náměstí 133, Zásmyky, podalo dne 16.12.2020 u zdejšího odboru žádost o společného povolení – schválení stavebního záměru na stavbu „**Zásmyky – splašková kanalizace 2. část**“ na pozemcích parc. č. 874/1, 802/47, 813/1, 819/2, 812/2, 636/24, 636/92, 820, 880/8, 666/33, 659/6, 802/18, 135/4, 128/7, 112/1, 640/3, 636/47, 635/25, 802/10, 802/25, 827 vše v k.ú. Zásmyky, obec Zásmyky.

Vodními díly jsou:

Řady splaškové kanalizace o celkové délce 3692,40 m :

stoka E	PVC 250 - o délce 242,00 m
	PVC 300 - o délce 877,80 m
stoka E1	PVC 250 - o délce 94,00 m
stoka E 2	PVC 250 - o délce 239,70 m
stoka E 2-1	PVC 250 - o délce 37,50 m
stoka E4	PVC 250 - o délce 370,70 m
	PVC 300 - o délce 78,00 m
stoka E6	PVC 250 - o délce 202,80 m
stoka E7	PVC 250 - o délce 102,00 m
	PVC 300 - o délce 248,00 m
stoka E7-1	PVC 300 - o délce 28,00 m
stoka E7-1a	PVC 250 - o délce 160,00 m
stoka E8	PVC 250 - o délce 45,00 m
stoka H	PVC 250 - o délce 288,70 m
stoka K	PVC 250 - o délce 65,20 m
stoka S	PVC 300 - o délce 313,00 m

Dešťová kanalizace PVC 400 o délce 310,60 m

Rekonstrukce vodovodu PE 90x8,3 o délce 358,90 m

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí a vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení dle § 115 zák.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanoveních zák.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro stavbu bylo vydáno Odborem regionálního rozvoje a územního plánování, Městského úřadu v Kolíně, závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 15.02.2021, pod č.j.: MUKOLIN/OIÚP 12328/21-sindv1.

Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci vodoprávní řízení dne 16.12.2020. Opatřením ze dne 03.02.2021 bylo oznámeno zahájení řízení účastníkům řízení a stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a zúčastněných orgánů státní správy a samosprávy do 15 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 zák.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Investor se žádostí doložil vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 04.01.2021
- GridServis, s. r.o. ze dne 21.04.2021
- MěÚ Kolín, OŽPZ, ze dne 17.02.2021
- CETIN a.s. ze dne 17.12.2020
- KHS, pracoviště Kolín ze dne 22.05.2020
- HZS pracoviště Kolín ze dne 22.05.2020
- Energie AG Kolín a.s. ze dne 22.12.2020 č.j. 7151/20
- ÚAPPSC vyjádření ze dne 10.02.2021
- MěÚ Kolín, ORR ze dne 15.02.2021
- KSÚS Střed. Kraje, Kutná Hora ze dne 15.06.2020
- Lesy ČR ze dne 15.5.2020
- MěÚ Kolín, odbor dopravy ze dne 19.06.2020
- ČD ze dne 18.6.2020

Vodoprávní úřad žádost důkladně přezkoumal, připomínky účastníků řízení zanesl jako podmínky do výrokové části rozhodnutí a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne.....
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení)

Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je posledním dnem oznámení.

Doručuje se:

Účastníkům řízení

Město Zásmyky, Komenského náměstí 133, 28144 Zásmyky

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 40549 Děčín IV

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

Energie AG Kolín a.s., Legerova č. p. 21, 28002 Kolín 2

CETIN a.s., Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno

Ostatní účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - doručuje se veřejnou vyhláškou:

Účastníci stavebního řízení- vlastníci sousedních pozemků:

účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN parcelní st. číslo : 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 65/2, 65/3, 92, 93, 94, 95, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101, 102/2, 103, 105, 107, 108/1, 109, 112, 115, 117, 116, 118, 119, 122/1, 123, 125, 126, 127, 128/1, 130/2, 131, 133/1, 137, 139, 138/1, 152/2, 152/3, 153, 155, 156, 157, 158, 159/1, 160, 161/1, 162, 163, 174 222/1, 223, 238, 270/1, 270/2, 272, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 293 313/1, 318, 319, 321, 327, 328, 330, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 350, 359, 360, 381, 389, 587, 622, 614, 722, 758, 805, 802/1, 810 a pozemkové parcelní čísla :

63,72,74,75/1,81/1,81/2,101,107,113/1,117/1,117/3,117/4,118/2,122/1,122/2,122/3,123/1,123/5,123/2,123/4,128/1,128/4,128/5,128/6,129,131/2,131/3,132/1,132/2,132/3,132/4,132/5,135/1,138/1,138/6,138/10,139/2,139/4,140,143,144,146,147,149,151,152/1,156,160,163,166,535/11,535/6,535/8,535/9,535/10,535/12,535/14,535/20,551/1,551/3,551/12,552,564,635/6,635/7,636/1,636/16,636/22,636/21,636/27,636/28,636/29,636/30,636/32,636/33,636/34,636/336,636/37,636/38,636/41,636/42,636/44,636/45,636/46,636/48,636/51,636/60,636/61,636/62,636/63,636/64,636/65,636/67,636/82,640/1,640/18,641/4,642/7,650/5,651/1,651/3,651/6,659/4,660/17,666/3,666/17,666/18,666/19,802/29,802/45,802/46,805,812/3,812/6,813/2,813/4,826,914,927,931,933,934,940,951,1005,1008 vše v k.ú. Zásmyky.

Dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště Kolín, Karlovo Náměstí 44, Kolín I., 28000 Kolín

Odbor dopravy

Odbor investic a územního plánování

MěÚ Kolín, OŽPZ

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV, 28002 Kolín 2

Dále obdrží

Město Zásmyky obecní úřad, Komenského Náměstí 133, 28144 Zásmyky **(se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**

MěÚ Kolín podatelna, Karlovo nám. 78, 28012 Kolín **(se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**